

<i>№</i>	<i>Наименование параметра</i>	<i>Ответ</i>	<i>Прим.</i>
1	<i>Соответствие</i>		
2	<i>Ном. напряжение</i>	0,4кВ	
3	<i>Максимальное напряжение</i>	0,44кВ	
4	<i>Допустимая перегрузка по току</i>	1,3 x Iном	
5	<i>Наличие гармоник ТНД в сети</i>	нет информации	
6	<i>Тип заземления сети</i>	TN-C	
7	<i>Мощность установки при ном. напряжении</i>	105	
8	<i>Регулирование</i>	ступенчатое	
9	<i>Ном. ток вторичной обмотки внешнего трансформатора тока</i>		
10	<i>Количество ступеней регулирования</i>	5	
11	<i>Мощность по ступеням кВАр</i>	7,5-15-22,5-30-30	
12	<i>Общая мощность потерь конденсаторов</i>	2Вт/кВар	
13	<i>Коммутация ступней</i>	автоматически	
14	<i>Тип вводного аппарата</i>	на усмотрение производителя	
15	<i>Тип аппаратов на конденсаторах</i>	на усмотрение производителя	
16	<i>Размеры шкафа \ степень защиты \ исполнение</i>	на усмотрение производителя (IP31, У3)	
17	<i>Требования заказчика</i>		